

คุณภาพอากาศบริเวณโรงจักรพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ปี 2542

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )				ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m <sup>3</sup> )			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กุมภาพันธ์	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
มีนาคม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
เมษายน	55.9	0.0	0/478*	5.7	34.4	2.3	0/529*	9.7	N/A	N/A	N/A	N/A
พฤษภาคม	136.4	0.0	0/392*	12.9	41.1	2.5	0/688	12.3	N/A	N/A	N/A	N/A
มิถุนายน	49.8	0.0	0/668	3.3	52.8	1.9	0/686	11.6	170.3	67.8	7/26	106.0
กรกฎาคม	49.3	1.2	0/744	11.8	33.3	0.0	0/740	9.6	95.5	47.1	0/29	66.3
สิงหาคม	93.7	0.5	0/738	10.6	24.6	0.0	0/728	8.4	85.2	46.1	0/31	59.6
กันยายน	80.8	0.6	0/712	10.5	59.2	0.0	0/712	12.5	96.0	41.7	0/29	60.9
ตุลาคม	75.6	0.0	0/743	11.0	66.8	0.0	0/742	17.1	98.1	42.5	0/21*	71.1
พฤศจิกายน	83.6	0.3	0/693	13.6	70.3	0.0	0/694	21.0	178.5	52.5	6/28	99.0
ธันวาคม	70.2	0.2	0/495*	8.4	N/A	N/A	N/A	N/A	155.7	60.4	5/20*	102.9
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	120			-

หมายเหตุ \* : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

N/A : เครื่องมือขัดข้อง

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

18 พฤษภาคม 2543